

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक:-सीएफओ / अ०स०-१ / २०२१

अधिकारी नैनीताल / अल्मोड़ा (हल्द्वानी)
दिनांक—अप्रैल २०, २०२१

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
KUMAON PUBLIC SCHOOL DWARAHAT,
MALLI MIRAI, DWARAHAT,
DISTT-ALMORA, UTTARAKHAND,

विषय:— KUMAON PUBLIC SCHOOL DWARAHAT, MALLI MIRAI, DWARAHAT, का अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से
निरीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं-८२०८०२८८ दिनांक:—१२.०४.२०२१ के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:१२.०४.२०२१ के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा KUMAON PUBLIC SCHOOL DWARAHAT, MALLI MIRAI, DWARAHAT, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

- परिसर में ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक ०४ हजार ली० क्षमता का प्राविधान किया गया है।
- परिसर में ०६ अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर ०४ किग्रा० क्षमता, ०२ अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर ०१ किग्रा० क्षमता, ०२ अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर ४.५ किग्रा० क्षमता, एवं ०१ अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश / शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

- संस्थान / परिसर का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा NBC-2016 के Part-०४ में निहित मानकों के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिये जाने पर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा।

- प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किए जाने पर पिछले वर्ष की अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण—पत्र की छायाप्रति तथा संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों के निरीक्षण किए जाने हेतु निर्धारित जमा शुल्क की छायाप्रति भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(नियमानुसार (१० रु० प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैड ००७० अन्य प्रशासनिक सेवाएं ६० अन्य सेवाये, १०९ अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) निम्नवत माध्यम (a) E Treasury द्वारा ONLINE स्वयं ही अथवा (b) मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा / नैनीताल / अग्निशमन अधिकारी रानीखेत से ट्रेजरी चालान प्रमाणित करवाकर स्थानीय ट्रेजरी में जमा कराया जा सकता है।)

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश / सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-अ०स००व्यव०/FS RKT / २०२१ के आधार पर KUMAON PUBLIC SCHOOL DWARAHAT, MALLI MIRAI, DWARAHAT, को दिनांक-३१.०३.२०२२ तक अधिभोग (Occupancy) / अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।
नैनीताल हल्द्वानी